



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
ул. Владивостокская, 9 г. Хабаровск, 680013,
тел.(4212) 32-47-13, тел./факс (4212) 43-95-15; E-mail: glbuh@gorses.khv.ru.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке готовности общеобразовательного учреждения
к началу нового 2013 – 2014 учебного года

19 августа 2013

№ 403

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю № 534 от 17.06.2013 пом.сан. врача по ГДиП В.Е.Ворониной проведена оценка готовности общеобразовательного учреждения к началу нового учебного года

1. *Наименование учреждения:* МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровск, ул.Свердлова, 28, директор Е.М.Булгакова, тел: 70-09-50

2. *Режим и форма обучения:* 6-ти дневная учебная неделя, для 1-х классов – 5 - тидневная; 2 смены.

3. *Количество классов - 43, количество учащихся - 1147*

4. *Наличие утвержденного учебного плана на предстоящий учебный год:*

5. *Санитарно-гигиеническая характеристика занимаемого помещения:* типовое 3-х этажное панельное здание 1995 г. постройки с полным набором инженерных коммуникаций. Оборудованы 49 учебных кабинетов, 7 специализированных кабинетов (2 кабинета химии, физики, 2 кабинета информатики, биологии), кабинет обслуживающего труда, слесарная мастерская, 2 спортзала, гардеробы, пищеблок с обеденным залом, медицинский блок, актовый зал, библиотека, административные кабинеты.

Из 4 пунктов план-задания, предложенного Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в период подготовки к новому учебному 2013-2014 году выполнено- 3. Не выполнен пункт № 2 (в спортивном зале не заменены оконные блоки).

6. *Коммерческая деятельность:* плавательный бассейн сдан в аренду ООО «Контур детского плавания».

7. *Оценка готовности системы холодного водоснабжения:* централизованная в рабочем состоянии.

8. *Оценка готовности системы горячего водоснабжения:* централизованная в рабочем состоянии. На пищеблоке в моечных установлены электробойлеры с разводкой горячей воды к моечным ваннам - в рабочем состоянии.

9. *Оценка готовности системы канализации:* централизованная в рабочем состоянии.

10. *Оценка состояния освещенности:*
естественной – все помещения имеют естественное освещение через окна; оконные проемы оборудованы регулируемыми жалюзи.

искусственной - люминесцентные лампы в светозащитной арматуре. Классные доски оборудованы софитами; система искусственного освещения к работе готова.

11. *Оценка состояния вентиляции, в т.ч. локальной в спец.помещениях:* вытяжная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке; в кабинете химии - вытяжной шкаф в рабочем состоянии, в остальных помещениях вентиляция через каналы естественной вытяжной вентиляции и открывающиеся створки окон. Акт проверки эффективности работы вентиляции б/н от 17.06.13 ИП Шапошников

12. *Обеспеченность мебелью и оборудованием* - регулируемой и нерегулируемой ученической мебелью размеров № 2-6 обеспечены.

13. *Условия для занятий физкультурой и спортом:* 2 спортивных зала с 4 раздевальными, 4 душевыми, 4 санузлами. На территории школы в спортивной зоне оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая площадка, яма для прыжков в длину, турники - готовы.

Плавательный бассейн сдан в аренду ООО «Контур детского плавания».

14. *Условия для трудового обучения в соответствии с учебным планом:* имеются кабинет обслуживающего труда для девочек, слесарная мастерская для мальчиков. Кабинет обслуживающего труда оборудован 4 швейными ручными машинами, 4 швейными машинами с электроприводом, оверлоком, раскроечным столом, 4-х конфорочной электроплитой, бытовым холодильником, печью СВЧ, кухонным гарнитуром, раковиной для мытья рук, медицинской аптечкой. Слесарная мастерская оборудована 3 токарными станками, 1 сверлильным станком, 8 слесарными верстаками, раковиной для мытья рук, медицинской аптечкой - готовы.

15. *Характеристика кабинета информатики:* 2 кабинета на 9 и 11 рабочих мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Расстановка рабочих мест с ВДТ периметральная, обеспечивающая левостороннее естественное освещение и нормируемые расстояния между мониторами. Специализируемой мебелью обеспечены.

16. *Организация питания:* школьно-базовая столовая, обеспечивающая мясными, рыбными и овощными полуфабрикатами столовые - доготовочные и приготовления пищи для учащихся МБОУ СОШ № 80. В состав пищеблока входят загрузочная, экспедиция, горячий цех с участками приготовления мучных изделий и холодных блюд, мясо-рыбный, овощной цеха, цех первичной обработки овощей, кладовая для сухих продуктов, кладовая овощей, холодильное помещение, моечная кухонной и столовой посуды, моечная и кладовая оборотной тары, гардероб с душевой и санузлом для персонала; линия раздачи в обеденном зале. Технологическое оборудование представлено 6-ти конфорочной электроплитой, 2 пароконвектоматами, тестомесом, пекарским и расстоечным шкафами, электрокипятильником, электроротлом, универсальным электроприводом, 2 электромясорубками, фаршемешалкой, котлетоформовочным аппаратом, аппаратом вакуумной упаковки, овощерезкой, картофелечисткой; линия раздачи состоит из мармитов для 1 и 2 блюд, холодильной витрины, прилавков для столовых приборов и нейтрального прилавка. Из холодильного оборудования имеются 8 холодильных шкафов, 2 морозильных шкафа, низкотемпературная стационарная холодильная камера. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Акт наладки оборудования б/н от 01.08.2013 ОАО «Комбинат питания». Обеденный зал площадью 313,8 кв.м, рассчитан не менее,

чем на 300 посадочных мест, фактически 150 посадочных мест; перед обеденным залом установлены 10 умывальных раковин.

17. Организация мед. обслуживания: медпункт расположен на 1 этаже, состоит из кабинета врача, процедурного и стоматологического кабинетов. Медицинское обслуживание осуществляет МБУЗ «Детская поликлиника № 24». Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 27.99.23.000.М.002182.09.11. от 27.09.2011

18. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениям учащихся и персонала:

Гардеробы: имеются 6 гардеробов на всех учащихся

Санитарные узлы: всего санузлов - 10, унитазов - 25, раковин - 11, 2 писсуара; 1 санузел для персонала. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

19. Договоры: на вывоз твердых бытовых отходов с МУП г. Хабаровска «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» № 177 от 01.01.2013; на проведение дезинфекции и дератизации с ФБУЗ «Краевая дезинфекционная станция, г.Хабаровск» б/н от 01.01.201

20. Выявленные замечания:

1. Не выполнен пункт № 2 (в спортивном зале не заменены оконные блоки).

2. Недостаточно посадочных мест в обеденном зале для организации питания учащихся одной смены в три перемены (п.2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования).

Заключение:

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 80 с УИОП не готово к началу 2013-2014 учебного года

И.о. главного врача



Г.Н.Петрова

*23.09.2013 - с учетом представленных информации
по устранению выявленных нарушений
вр. в год от 23.09.2013. МБОУ СОШ № 80
готово и готово в 2013/2014 учебном году*

Можно, специалист - инженер

представлено

И.И.И.